

Důvodová zpráva

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu č. 113 v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP). Mezi podporované aktivity patří v případě aktivity 1.3.2 hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu.

V rámci aktivity se předpokládá zejména budování retenčních prostorů, které budou po většinu roku suché a budou se plnit srážkovou vodou pouze při srážkách. Srážková voda bude z těchto prostor přednostně vsakovat do půdního a horninového prostředí či regulovaně odtékat přímo či prostřednictvím dešťové kanalizace do povrchových vod a / nebo ve výjimečných zdůvodněných případech do jednotné kanalizace. Dešťová voda může být také zpětně využívána např. na zálivku zeleně.

Dle podmínek výzvy musí být zajištěn soulad se státní politikou plánování v oblasti vod a směrnicemi Evropského parlamentu a Rady. Podzemní nádrže musí obsahovat předčištění na vtoku do objektu a bezpečnostní přeliv. V případě zasakování obsahuje projekt geologické posouzení. Není přípustný hluboký vsak, minimálně 1 m nad maximální hladinou podzemní vody. Náklady akce nesmí přesáhnout 100 % dle Katalogu cen stavebních prací.

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, PO, odloučené pracoviště Ibsenova 978/36 leží na parcele č. 430/2 v k. ú. Přívoz. Objekt školy se skládá z hlavní části a přístavby. V současné době je srážková voda z části střechy objektu školy, ze svodů na straně ul. Ibsenova, odvodněna do stávající jednotné kanalizace ve správě OVAK a.s. Z druhé části střechy budovy, v případě svodů vyvedených do dvora, jsou dešťové vody svedeny do vsakovací studny. Tato stávající vsakovací studna je již zřejmě zakolmatována a tento stávající systém není schopen naakumulovat a postupně zasakovat srážkovou vodu z této části střechy objektu školy. Za dešťů tak dochází k výtoku srážkové vody na terén popř. k zaplavování sklepních místností ZŠ, čímž dochází k poškozování suterénního zdiva a tím i silnému výskytu plísní. Pro tento projekt bylo zpracováno hydrogeologické posouzení, které doporučuje úpravu stávajících poměrů zasakování dešťové vody svedené z části objektu střechy. Navržené řešení je v souladu s hydrogeologickým posudkem a bylo podmínkou správce kanalizační sítě OVAK a. s. pro vydání koordinovaného stanoviska MMO.

Cílem projektu je vybudovat v areálu školy retenční nádrž, která bude sloužit k likvidaci srážkových vod zasakováním do podloží. Podzemní retenční prostor bude tvořen kanalizačním potrubím o objemu 12 m³ a štěrkovou drenáží. Systém bude vybaven havarijním přelivem do jednotné kanalizace a čerpací stanicí, která bude sloužit jednak pro potřeby zavlažování zeleně a jednak pro potřeby provozního prázdnění nádrže. V rámci projektu bude ve spolupráci s VŠB TUO navržen vzdělávací materiál pro žáky ZŠ, který bude zachycovat proces hospodaření s dešťovou vodou na příkladu této retenční nádrže. Vzdělávací materiál bude instalován na pevné venkovní tabuli.

Financování (vč. DPH)

Předpokládané realizační výdaje projektu	1 620 tis. Kč
Předpokládané spolufinancování OPŽP (max. 85 %)	1 377 tis. Kč
Předpokládané spolufinancování MOB MOaP	243 tis. Kč

Časový harmonogram projektu

Předpokládané podání žádosti o dotaci do OPŽP do 31. 12. 2018

Předpokládaná realizace projektu

do 31. 12. 2019

Termín pro podání žádosti o dotaci je nejpozději do 7. 1. 2019 včetně.

Výdaje na projekt se mohou změnit vlivem vysoutěžení zakázky za současné tržní ceny. Míra spolufinancování OPŽP se může také změnit, a to vlivem hodnotícího procesu a pohledu na způsobilost položek rozpočtu odbornými hodnotiteli.

Na základě usn. č. 04005/RM1418 ze dne 24. 5. 2016 se MOb MOaP bude poskytovat spolufinancování na realizaci projektů v min. výši celkových výdajů 4 mil. Kč. Tento projekt dané kritérium nesplňuje, není možné žádat o spolufinancování z rozpočtu SMO.

Radě města bude předložen návrh na přípravu a podání žádosti o dotaci dne 4. 9. 2018.

Ke dni konání 23. zasedání ZMOB nebylo možné doložit projektovou dokumentaci, která je ve fázi zpracování. Mezním termínem předání všech potřebných podkladů k žádosti o poskytnutí dotace ze strany projektanta je 31. 10. 2018.

O podání žádosti o poskytnutí dotace je zastupitelstvo městského obvodu oprávněno rozhodnout v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, čl. 10, odst. 15.

Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje rozpočet obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, čl. 7 odst. 2.